

PQA简单比较表

|            | PQ3198                 | PW3198                 | PQ3100                 |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 适用标准       | IEC-61000-4-30 Class A | IEC-61000-4-30 Class A | IEC-61000-4-30 Class S |
| 电流传感器端子    | HIOKI PL14 (树脂14针)     | BNC连接器                 | HIOKI PL14 (树脂14针)     |
| 柔性传感器      | ◎                      | △ (有条件)                | ◎                      |
| AC/DC电流传感器 | ◎                      | △ (有条件)                | ◎                      |
| 事件项目       | 基本事件等多种                | 基本事件等多种                | 仅限基本事件                 |
| 瞬态电压       | 2MS/s 6kV              | 2MS/s 6kV              | 2MS/s 2.2kV            |
| PC应用软件     | PQ One (附件)            | PQA查看软件9624-50 (另售)    | PQ One (附件)            |
| 最大事件数      | 9999件                  | 1000件                  | 9999件                  |
| 反复次数       | 366次                   | 55次                    | 366次                   |
| 显示语言       | 10国语言                  | 中日英                    | 10国语言                  |
| 数据读取       | ◎                      | △ (仅限同一主机)             | ◎                      |
| 套装         | ◎                      | △ (只有带9624-50的套装)      | ◎                      |

※在PW3198上使用柔性传感器时需要供电电源 (干电池或AC适配器)。  
而且, 要使用AC/DC传感器需要显示单元等。